DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DOP 019010014 - DUAL HP (DUALIS EI)

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

DUAL HP (poprzednia nazwa: DUALIS E.I.)

Kominy - Wymagania i metody badań metalowych kominów i kanałów doprowadzających powietrze, wykonanych z dowolnego materiału, przeznaczonych do urządzeń z zamkniętą komorą spalania
EN 14989-2 : 2007

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

(1)	(2)	**EN 14989-2: 2007**
Ø 60(58,5)/100	**Ø 180/250**	(1)
Ø 80(78,5)/125(124)	**Ø 200/300**	T200 H1 W V2 L50040 O20
Ø 100/150	**Ø 230/350**	T200 P1 W V2 L50040 O20
Ø 110/160	**Ø 250/350**	(2)
Ø 130/200	**Ø 300/400**	T200 H1 W V2 L50050 O20
Ø 150/230	**Ø 350/450**	T200 P1 W V2 L50050 O20

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Odprowadzenie produktów spalania pochodzących z urządzeń do atmosfery

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

POUJOULAT Sp. z o.o. - ul. Olszankowa 45 - 05-120 Legionowo - POLSKA

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy (B/D)

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 2+: Metalowe kanały wewnętrzne, łączniki przewodów kominowych i instalacji
System 4: Terminal

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Notyfikowana jednostka certyfikująca Wewnątrzzakładową Kontrolę Produkcji N° 0071 przeprowadziła pierwszą kontrolę zakładu produkcyjnego i wewnątrzzakładowej kontroli produkcji jak również prowadzi bieżący nadzór, analizę oraz ocenę Wewnątrzzakładowej Kontroli Produkcji. Jednostka wystawiła certyfikat zgodności 0071-CPR-33902

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy (B/D)

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
9.1 Wytrzymałość na ściskanie	**25 metrów**	EN 14989-2 : 2007
9.2 Odporność ogniowa	**Ø 60(58,5)/100 ->: O20** **Ø 80(78,5)/125(124) ->: O20** **Ø 100/150 ->: O20** **Ø 110/160 ->: O20** **Ø 130/200 ->: O20** **Ø 150/230 ->: O20** **Ø 180/250 ->: O20** **Ø 200/300 ->: O20** **Ø 230/350 ->: O20** **Ø 250/350 ->: O20** **Ø 300/400 ->: O20** **Ø 350/450 ->: O20**	
9.3 Szczelność gazowa/przeciek	**H1 (<0,006 l/s.m² - 5 000 Pa)** **P1 (<0,006 l/s.m² - 200 Pa)**	
9.4 Opór przepływu	**Zgodny z normą**	
9.5 Opór cieplny	**0 m²K/W - 200°C**	
9.6 Odporność na pożar sadzy	**O: T200 - Nie odporny**	
9.7 Odporność termiczna przy normalnych warunkach pracy	**T200**	
9.8 Wytrzymałość na zginanie	**6 metrów**	
9.9 Wytrzymałość przy dotrzymaniu szczelności	**3 metry**	
9.10 Odporność na działanie kondensatu (chemikaliów)	**T200 - W**	
9.11 Odporność na korozję	**Ø60/Ø100 - Ø150/Ø230** **0.4mm** **V2 / Vm (1.4404)** **Ø180/Ø250 - Ø350/Ø450** **0.5mm** **V2 / Vm (1.4404)**	
9.12 Odporność na działanie wiatru (wytrzymałość przy zginaniu)	**3 metry**	
9.13 Wytrzymałość przy ściskaniu	**25 metrów**	
9.14 Odporność na zamarzanie i odmarzanie	**Przeszedł Test**	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Piotr Janczarek

W imieniu producenta podpisał(-a):
Piotr Janczerek
Legionowo, 2025/05/30